



MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE COSTA RICA

UPC-CES-789-98

San José, 21 Diciembre, 1.998

Dra. Flor María Navas Carro
Jefe, AREA DE SALUD
CARTAGO
S.O.

Asunto: Valoración sanitaria Acueducto rural de Empalao - La Angelina.

Estimada doctora:

Conforme al artículo 268 de la Ley General de Salud, el SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA (SISVICA), procedió a la toma de muestras de agua en el Acueducto rural del Empalao-La Angelina, Distrito San Nicolas (Taras), cantón central de Cartago, a efecto de determinar su calidad bacteriológico sanitaria.

El resultado del análisis que reporta el Laboratorio de Microbiología del Ministerio de Salud es el siguiente:

Fecha de muestreo: 16 Noviembre, 1.998

MUESTRA	PROCEDENCIA	COLIFORMES TOTALES	COLIFORMES FECALES
#1	Muestra tanque de almacenamiento en propiedad de Jorge Solano	0	-
#2	Tanque quiebra-gradiente (Finca ARIMACA)	0	-
#3	Casa de Clemencia Mora	0	-
#4	Casa de Carlos Vindas P.	23	0
#5	Grifo, Oficinas de RECOPE	0	-
#6	Casa de Melico	0	-

NMP(*): NUMERO MAS PROBABLE/ 100 mL



MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE COSTA RICA

- OBSERVACIONES:

Acueducto rural con 82 abonados.

Naciente bien captada, tanques protegidos, no hay proceso de cloración.

El resultado del análisis bacteriológico determina un agua de calidad potable, no se detectan indicadores de contaminación (COLIFORMES FECALES) con ausencia de Coliformes totales.

Se recomienda al Comité de Acueducto seguir en su labor de: protección de la micro cuenca, limpieza periódica de tanques de almacenamiento para garantizar la potabilidad a los usuarios.

ATENTAMENTE

UNIDAD DE PERMISOS Y CONTROLES

Original firmado por la

ING. ANA VILLALOBOS V.

Ing. Ana Villalobos Villalobos
Jefe, PROCESO CONTROL ESTATAL

Original firmado por:

Dr. Armando Moreira Mata

Dr. Armando Moreira Mata MQC
VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA

cc:

- Jefatura REGION CENTRAL ESTE
- Comité de Acueducto La Angelina